


# FDV - Jordfeilautomat DS204 M A-B10/30mA

|                       |  |
|-----------------------|--|
| EFA-varenr.:          | 161000525  |
| EI-nummer:            | 1653560  |
| Leverandørens varenr. | 2CSR274101R1105  |
| Type betegnelse:      | DS204 M A-B10/0,03   |
| GTIN-nr.:             | 8012542847601  |
| Leverandør:           | ABB Electrification Norway AS  |
| Sertifikat:           |  |
| Etim-klasse:          | EC002281 - Fordelingsskap med kombinasjon effektbryter/jordfeilautomat |
| Tolltariff:           | 85363000   |
| Salgsenhet:           | Stk  |
| Blokk nr.:            | 220505   |



## Beskrivelse

DS 200 M A , B karakteristik

Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrom og pulserende DC jordfeilstrommer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.

Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 61009 og IEC/EN 60947-2

Icn=10 kA

## Teknisk beskrivelse

Jordfeilautomat  
 Type: DS 204 M A  
 Antall poler: 3  
 Moduler bredde: 6  
 Strøm: 10A  
 Karakteristikk: B  
 Utløserstrøm: 30mA  
 Jordfeilstrom type: A  
 Merkespenning: 400V  
 Frekvens: 50/60 hz  
 Bryteevne Icn: 10kA  
 Bryteevne Icu: 10kA  
 Driftstemp: - 25 til + 55`C  
 IKKE Justert I2 verdi: I2= 1,45 x In  
 IEC/EN 61009  
 IEC/EN 60947-2

## ETIM-egenskaper

Merkestrøm

10



|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Nominell feilstrøm       | 30  |
| Antall beskyttede poler  | 4   |
| Utløsningskarakteristikk | B   |
| Bryteevne                | 10  |
| Antall jordfeilautomater | 1   |
| Høyde                    | 90  |
| Bredde                   | 105 |
| Dybde                    | 69  |

### **Vedlikehold**

Jordfeilautomat skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.

### **Retur/Deponi**

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.