

# FDV - Jordfeilautomat DS204 M A-C32/30mA

|                       |  |
|-----------------------|--|
| EFA-varenr.:          | 161000548  |
| EI-nummer:            | 1653595  |
| Leverandørens varenr. | 2CSR274101R1324  |
| Type betegnelse:      | DS204 M A-C32/0,03   |
| GTIN-nr.:             | 8012542851103  |
| Leverandør:           | ABB Electrification Norway AS  |
| Sertifikat:           |  |
| Etim-klasse:          | EC002281 - Fordelingsskap med kombinasjon effektbryter/jordfeilautomat |
| Tolltariff:           | 85363000   |
| Salgsenhet:           | Stk  |
| Blokk nr.:            | 220505   |



## Beskrivelse

DS 200M A , C karakteristikk

Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning, i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrom og pulserende DC jordfeilstrommer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt.

Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.

Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 61009 og IEC/EN 60947-2

Icn=10 kA

## Teknisk beskrivelse

Jordfeilautomat

Type: DS 204 M A

Antall poler: 3

Moduler bredde: 6

Strøm: 32A

Karakteristikk: C

Utløserstrøm: 30mA

Jordfeilstrom type: A

Merkespenning: 400V

Frekvens: 50/60 hz

Bryteevne Icn: 10kA

Bryteevne Icu: 10kA

Driftstemp: - 25 til + 55°C

IKKE Justert I2 verdi: I2= 1,45 x In

IEC/EN 61009

IEC/EN 60947-2

## ETIM-egenskaper

Merkestrøm

32



|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Nominell feilstrøm       | 30  |
| Antall beskyttede poler  | 4   |
| Utløsningskarakteristikk | C   |
| Bryteevne                | 10  |
| Antall jordfeilautomater | 1   |
| Høyde                    | 93  |
| Bredde                   | 105 |
| Dybde                    | 69  |

### **Vedlikehold**

Jordfeilautomat skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.

### **Retur/Deponi**

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.