


FDV - Jordfeilautomat DS204 M A-C40/30mA

| | |
|-----------------------|--|
| EFA-varenr.: | 161000549 |
| EI-nummer: | 1653596 |
| Leverandørens varenr. | 2CSR274101R1404 |
| Type betegnelse: | DS204 M A-C40/0,03 |
| GTIN-nr.: | 8012542851202 |
| Leverandør: | ABB Electrification Norway AS |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | EC002281 - Fordelingsskap med kombinasjon effektbryter/jordfeilautomat |
| Tolltariff: | 85363000 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 220505 |



Beskrivelse

DS 200M A , C karakteristikk

Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning, i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrom og pulserende DC jordfeilstrommer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt.

Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.

Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 61009 og IEC/EN 60947-2

Icn=10 kA

Teknisk beskrivelse

Jordfeilautomat

Type: DS 204 M A

Antall poler: 3

Moduler bredde: 6

Strøm: 40A

Karakteristikk: C

Utløserstrøm: 30mA

Jordfeilstrom type: A

Merkespenning: 400V

Frekvens: 50/60 hz

Bryteevne Icn: 10kA

Bryteevne Icu: 10kA

Driftstemp: - 25 til + 55°C

IKKE Justert I2 verdi: I2= 1,45 x In

IEC/EN 61009

IEC/EN 60947-2

ETIM-egenskaper

Merkestrøm

40



| | |
|--------------------------|-----|
| Nominell feilstrøm | 30 |
| Antall beskyttede poler | 4 |
| Utløsningskarakteristikk | C |
| Bryteevne | 10 |
| Antall jordfeilautomater | 1 |
| Høyde | 93 |
| Bredde | 105 |
| Dybde | 69 |

Vedlikehold

Jordfeilautomat skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.