

FDV - Jordfeilbryter F204 A S-40A/300mA

EFA-varenr.:	161000586
EI-nummer:	1662915
Leverandørens varenr.	2CSF204201R3400
Type betegnelse:	F204 A S-40/0,3
GTIN-nr.:	8012542784708
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000003 - Jordfeilbryter
Tolltariff:	85363000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220501



Beskrivelse

F 200 A selektiv
 Funksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstømmer i tillegg til AC jordfeilstømmer med en Idnlagt tidsforsinkelse. På grunn av den Idnlagte forsinkelsen, er det mulig å få selektivitet mellom underliggende enheter med øyeblikkelig utkobling. (Ta kontakt for mer utfyllende informasjon om selektivitet mellom jordfeilbrytere). Beskytter mot indirekte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
 Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.
 Standard: IEC/EN 61008
 Impulsmotstand (bølgeform 8/20)=5000 A
 Merket i henhold til EN 61008

Teknisk beskrivelse

Jordfeilbryter
 Type F200
 Antall poler: 4
 Merkestrøm: 40A
 Utløserstrøm: 300 mA
 Type/utførelse: S
 Merkespenning: 400V
 Inc: 10kA
 Omgivelsestemp.: -25 - +55°C
 IEC/EN 61008

Testknapp er koblet mellom L3 og N

ETIM-egenskaper

Antall poler	4
Merkespenning	400
Merkestrøm	40
Nominell feilstrøm	0,3
Nominell isolasjonspenning Ui	500
Merkespenningstyrke Uimp	4
Monteringsmetode	DIN-skinne
Lekkasjestrømtype	A



Selektiv beskyttelse	Ja
Kortslutningsfasthet (Icw)	1
Støtstrømskapasitet	5
Med forriglingsmekanisme	Ja
Frekvens	50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP2X
Bredde i antall modullomrom	4
Innbyggingsdybde	69
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55
Forurensningsgrad	2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0 - 25

Vedlikehold

Jordfeilautomat skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.