

# FDV - Jordfeilbryter F202 A S-40A/300mA

EFA-varenr.:	161000596
EI-nummer:	1662988
Leverandørens varenr.	2CSF202201R3400
Type betegnelse:	F202 A S-40/0,3
GTIN-nr.:	8012542784302
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000003 - Jordfeilbryter
Tolltariff:	85363000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220501



## Beskrivelse

F 200 A selektiv  
 Funksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstømmer i tillegg til AC jordfeilstømmer med en Idnlagt tidsforsinkelse. På grunn av den Idnlagte forsinkelsen, er det mulig å få selektivitet mellom underliggende enheter med øyeblikkelig utkobling. (Ta kontakt for mer utfyllende informasjon om selektivitet mellom jordfeilbrytere). Beskytter mot indirekte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.  
 Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.  
 Standard: IEC/EN 61008  
 Impulsmodstand (bølgeform 8/20)=5000 A  
 Merket i henhold til EN 61008

## Teknisk beskrivelse

Jordfeilbryter  
 Type F200  
 Antall poler: 2  
 Merkestrøm: 40A  
 Utløserstrøm: 300 mA  
 Type/utførelse: S  
 Merkespenning: 400V  
 Inc: 10kA  
 Omgivelsestemp.: -25 - +55°C  
 IEC/EN 61008

## ETIM-egenskaper

Antall poler	2
Merkespenning	230
Merkestrøm	40
Nominell feilstrøm	0,3
Nominell isolasjonspenning Ui	500
Merkespenningstyrke Uimp	4
Monteringsmetode	DIN-skinne
Lekkasjestrømtype	A



Selektiv beskyttelse	Ja
Kortslutningsfasthet (Icw)	1
Støtstrømskapasitet	5
Med forriglingsmekanisme	Ja
Frekvens	50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP2X
Bredde i antall modullomrom	2
Innbyggingsdybde	69
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55
Forurensningsgrad	2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0 - 25

### Vedlikehold

Jordfeilautomat skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.

### Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.