

FDV - Jordfeilautomat Gewiss 2P 25-C 30 mA

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| EFA-varenr.: | 161000233 |
| EI-nummer: | 1606404 |
| Leverandørens varenr. | GW95229 |
| Type betegnelse: | GW95229 |
| GTIN-nr.: | 8011564075191 |
| Leverandør: | Malthe Winje Automasjon AS |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | |
| Tolltariff: | 85363000 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 220505 |



Beskrivelse

Produkt som beskytter den elektriske installasjonen mot overbelastning og ved kortslutning. Ivaretar personvernbeskyttelse ved å koble ut ved jordfeil. Justerte I2 verdier for å oppfylle krav til NEK400:2010

Teknisk beskrivelse

Jordfeilautomat
 Type: MDC 100
 Antall poler: 2
 Strøm: 25A
 Karakteristikk: C
 Utløserstrøm: 30mA
 Jordfeilstrøm type: A
 Bryteevne: 10 kA
 Driftstemp: - 25 til + 40`C

ETIM-egenskaper

Vedlikehold

Jordfeilautomater skal testes minst hver 6 mnd. Skruer bør trekkes til hvis man gjør en utvidelse i sikringsarrangementet.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.